



PAB/353/11/10/2023/4

Katowice, dnia 20 stycznia 2023 r.

wg rozdzielnika

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w próbce wody pobranej w dniu 18.01.2023 r. z punktu *SUW Czaniec woda uzdatniona wtłaczana do sieci; Kobiernice ul. Wodociągowa 1*, stwierdzono obecność 13,4 [6,1; 29,6] NPL/100 ml bakterii grupy coli. W próbce tej nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych - *Escherichia coli* czy enterokoki.

Spółka informuje, iż w związku z powyższym podjęto decyzję o korekcie procesu technologicznego oraz zapobiegawczo zwiększono dawkę dezynfektanta na wyjściu ze Stacji Uzdatnia Wody Czaniec. Ponadto przeprowadzono kontrolę stanu technicznego i prawidłowości pracy urządzeń do uzdatniania wody na stacji. Nie stwierdzono uchybień w pracy stacji.

W dniu 19.01.2023 r. wykonano ponowny pobór wody w ww. punkcie. W próbce tej nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli oraz bakterii *Escherichia coli*. Woda ta spełnia w badanym zakresie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Do pisma dołączono wyniki z badań.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych
[Signature]
Adrian Lipiński

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
[Signature]
Henryk Drożdż

Otrzymują:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Białej
ul. Władysława Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała,
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice,
3. Urząd Gminy w Wilamowicach
Rynek 1, 43-330 Wilamowice,
4. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy,
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy,
6. PDR, PDS, P5, ZBW, ZBW2, PAB a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie
ul. Kazimierza Wielkiego 6; 41-500 Chorzów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10; 40-127 Katowice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
ul. Kapitana Leopolda Janiego 1; 44-200 Rybnik
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej
ul. Dąbrowskiego 9; 41-710 Ruda Śląska
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 3; 44-300 Wodzisław Śląski